



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual nº 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro da Endereço (RE): RE8267000265A		
Nome da Edificação: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TREM DA ALEGRIA		
Nome Fantasia: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TREM DA ALEGRIA		
Logradouro público: RUA FRANCISCO PILUSKI		Nº: 258
Bairro: VICE KING	Município: PORTO UNIÃO/SC	CEP: 89400-000
Complemento:	LAT/LONG: (-26.264297340254,-51.094626262663)	
Referência:	Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0	Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF
1	Município de Porto União	83.102.541/0001-58

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8267000262A	Complexidade: Baixa Complexidade RPCI-RT	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 406,61 (m²)		
Nome Solicitante: Fabiana Weber Zabczuk	CPF/CNPJ : 053.408.319-65	
Data da Solicitação: 26/10/2020	Quantidade de anexos: 4	

-> 3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. GERAL

Área da solicitação: 406,61 (m2)	Área aprovada: 406,61 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: 3,00 (m)	Área do pavimento Tipo: 406,61 (m²)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI-RT	Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	Lotação Máxima de pessoas: 118
Tipo da Edificação: ALVENARIA CONVENCIONAL	Tipo de Escada: Sem escada	Quantidade de GIp: 90,00 (Kg)

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Área do Bloco	Área Solicitada
1	E-5 [Educativa e cultura física] Pré-escola	Creches	406,61 (m²)	406,61 (m²)

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA

1. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO/TIPO:
LOCAL:
CAPACIDADE/QUANTIDADE:
OBSERVAÇÃO:

2. PROTEÇÃO POR EXTINTORES

DESCRIÇÃO/TIPO:
LOCAL:
CAPACIDADE/QUANTIDADE:

OBSERVAÇÃO:

3. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO/TIPO:

LOCAL:

CAPACIDADE/QUANTIDADE:

OBSERVAÇÃO:

4. INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL (GLP & GN)

DESCRIÇÃO/TIPO:

LOCAL:

CAPACIDADE/QUANTIDADE:

OBSERVAÇÃO:

5. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO/TIPO:

LOCAL:

CAPACIDADE/QUANTIDADE:

OBSERVAÇÃO:

4. DECLARAÇÃO

Declaro que o o imóvel é de baixa complexidade, conforme os critérios previstos na Instrução Normativa nº 1 do CBMSC, e que o dimensionamento dos sistemas e medidas de SCl, por mim realizado, está em conformidade com as NSCI, sob pena de indeferimento quando da vistoria no imóvel e novo processo para emissão de RPCI. Declaro, ainda, estar ciente das sanções previstas em Lei ao meu cliente em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

Assinatura Eletrônica

Fabiana Weber Zabczuk

NOME

PRA60307-4

Registro (CREA/CAU, outros)

053.408.319-65

CPF

PORTO UNIÃO/SC, 26/10/2020

LOCAL E DATA

Autenticidade: 45da2034fd16e155ee9b61ddc7720d6e2073580d